

**ВЕДОМОСТЬ**  
 замеров нагрузок и напряжения по подстанции  
 ГПП 110 / 6 кв за 16 июня 2021 г.  
 по ЗАО «Белгородский цемент».

Вре- мя	Тр-р № 1			Тр-р № 2			КАЦИ	БЗЛК	ЖБИ4	ГРС
	А	U	РПН	А	U	РПН	А	А	А	А
1.00	250	6,5	11	308	6,4	11	153	-	-	8
2.00	254	6,6	11	322	6,5	11	153	-	-	8
3.00	254	6,6	11	304	6,5	11	152	-	-	14
4.00	255	6,6	11	302	6,5	11	152	-	-	9
5.00	254	6,6	11	290	6,5	11	158	-	-	8
6.00	254	6,6	11	300	6,4	11	156	-	-	8
7.00	253	6,6	11	294	6,4	11	157	-	-	16
8.00	260	6,5	11	304	6,2	11	154	-	-	11
9.00	304	6,3	11	354	6,1	11	157	-	-	26
10.00	323	6,2	11	463	6,1	11	170	-	-	29
11.00	314	6,2	11	418	6,1	11	153	-	-	13
12.00	321	6,2	11	335	6,1	11	157	-	-	24
13.00	274	6,2	11	347	6,1	11	149	-	-	26
14.00	294	6,2	11	357	6,1	11	147	-	-	12
15.00	308	6,2	11	347	6,1	11	147	-	-	29
16.00	332	6,2	11	428	6,1	11	153	-	-	11
17.00	321	6,2	11	338	6,1	11	152	-	-	9
18.00	323	6,3	11	346	6,2	11	154	-	-	30
19.00	320	6,3	11	349	6,2	11	151	-	-	9
20.00	289	6,4	11	300	6,3	11	150	-	-	8
21.00	284	6,4	11	301	6,3	11	154	-	-	33
22.00	269	6,4	11	308	6,2	11	151	-	-	11
23.00	256	6,4	11	327	6,3	11	160	-	-	14
24.00	256	6,5	11	303	6,4	11	154	-	-	8

Главный энергетик



Карагодин В.А.